

格尔木南 330kV 汇集站送出工程

竣工环境保护验收意见

2019 年 7 月 12 日，国网青海省电力公司在西宁组织召开了格尔木南 330kV 汇集站送出工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：国网青海省电力公司建设公司（项目建设单位）、国网青海省电力公司经济技术研究院（技术审评单位）、国网青海省电力公司检修公司（运行单位）、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（环评单位）、中国电建集团青海省电力设计院有限公司（设计单位）、青海送变电工程有限公司（施工单位）、青海智鑫电力监理咨询有限公司（监理单位）、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（验收调查单位）以及特邀专家，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环保验收调查情况的汇报、和技术审评单位关于报告技术审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

工程内容为：（1）柴达木 750kV 换流变电站本期扩建 1 个 330kV 出线间隔，扩建在站内预留场地进行，不新征地。（2）自格尔木南 330kV 汇集站（运行名称：望京 330kV 变电站）至柴达木 750kV 换流变电站新建单回架空线路，总长 2.972km。

二、工程变动情况

本工程不涉及重大变动。

三、环境保护措施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合验收要求；固体废弃物得到妥善处置，对环境无影响。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

附：验收工作组签到表

格尔木南 330kV 汇集站送出工程环境保护竣工验收会

验收组签到表

	姓 名	单 位	职务/职称	签 名
组 长	王海亭	国网青海电力	高工	王海亭
成 员	王子兵	江苏省辐射环境保护中心	高工	王子兵
	王明华	中南电力设计院有限公司	副总	王明华
	王及平	国网环境规划研究院	高工	王及平
	高伟瑞	国网青海电力	高工	高伟瑞
	陈海龙	建设公司	高工	陈海龙
	高雪峰	经研院	经研院	高雪峰
	靖	检修公司		靖
	张滕区	建设公司	初工	张滕区
	郭焕章	送变电	专责	郭焕章
	张志翔	青海电力设计院	设计	张志翔
	刘小南	建设公司	高工	刘小南
	刘可	省经研院	专责	刘可
	惠冬冬	国网青海电力建设公司	工程师	惠冬冬
	甘世昌	西北电力设计院有限公司	主任	甘世昌
	丁增希	西北电力设计院有限公司	工程师	丁增希
	王笑飞	西北电力设计院有限公司	工程师	王笑飞