

巴音 330 千伏主变扩建工程

竣工环境保护验收意见

2022 年 2 月 25 日，国网青海省电力公司在西宁组织召开了巴音 330 千伏主变扩建工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：国网青海省电力公司经济技术研究院（技术审评单位）、国网青海省电力公司建设公司（建设管理单位）、国网青海省电力公司超高压公司（运行单位）、绍兴大明电力设计院有限公司（设计单位）、青海万立建设有限公司（施工单位）、青海智鑫电力监理咨询有限公司（监理单位）、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司（环评单位）、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（验收调查单位）等单位代表及受邀专家。会议成立了验收工作组。

会议听取了建设管理单位、施工单位、监理单位关于工程实施情况的汇报，验收调查单位关于工程竣工环保验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告技术审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

工程内容为：

巴音 330 千伏变电站主变扩建工程，本期扩建 1 组 240 兆伏安主变（#3 主变），主变 35 千伏侧装设 2 组 30 兆乏并联电容器，新建 1 座 31.93 立方米事故油池。

二、工程变动情况

本工程不涉及重大变动。

三、环境保护设施、环境保护措施落实情况

本工程按照环境影响报告书及批复文件提出的要求，落实了环境保护设施和环境保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合验收要求；固体废弃物得到妥善处置。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告书及批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，环保设施日常维护，做好公众科普宣传工作。

验收组名单附后。

2022年2月25日

巴音 330 千伏主变扩建工程

竣工环保验收审查会验收组成员表

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	高文丽	/	正高工	高文丽	特邀专家
成员	赵 恒	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	高工	赵恒	特邀专家
	阳 一	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	高工	阳一	特邀专家
	李生龙	国网青海省电力公司	高工	李生龙	建设单位
	荆 可	国网青海省电力公司经济技术研究院	工程师	荆可	技术审评单位
	康旭伟	国网青海省电力公司建设公司	项目经理	康旭伟	建设管理单位
	惠冬杰	国网青海省电力公司建设公司	工程师	惠冬杰	建设管理单位
	李文斐	国网青海省电力公司建设公司	助工	李文斐	建设管理单位
	郭留明	中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	高工	郭留明	验收调查单位
	刘 洋	青海万立建设有限公司	项目总工	刘洋	施工单位
	郭 磊	青海智鑫电力监理咨询有限公司	总监代表	郭磊	监理单位