

青海南川 330kV 输变电工程

竣工环境保护验收意见

2021 年 9 月 16 日，国网青海省电力公司在西宁组织召开了青海南川 330kV 输变电工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：国网青海省电力公司经济技术研究院（技术审评单位）、国网青海省电力公司建设公司（建设管理单位）、中国电建集团青海省电力设计院有限公司（设计单位）、青海长源电力有限责任公司（施工单位）、青海智鑫电力工程咨询监理有限责任公司（监理单位）、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司（环境影响评价单位）、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（验收调查单位）等单位代表及受邀专家。会议成立了验收工作组（名单附后），会议听取了建设单位关于工程实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环保验收调查情况的汇报、和技术审评单位关于报告技术审评的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

工程内容为：

（1）南川 330kV 变电站新建工程

南川 330kV 变电站位于青海省西宁市湟中区上新庄镇班马坡村，运行名称“330kV 麻岭变电站”。本期建设 360MVA 主变压器 2 台；330kV 出线 4 回，分别至西宁 750kV 变电站 2 回、李家峡水电站 2 回；110kV 出线 12 回；每台主变低压侧装设 2 组 30Mvar 低压并联电容器。

（2）李家峡~西宁 I、II 回开断接入南川变 330kV 线路工程

本项目位于青海省西宁市湟中区上新庄镇班马坡村，将原李家峡~西宁 1、I 回 330kV 线路开断接入南川 330kV 变电站，分别形成李家峡—南川 330kV 线路和西宁—南川 330kV 线路，其中李家峡—南川 330kV 线路新建线路长度 $2 \times 0.152\text{km}$ ，同塔双回路架设，运行名称分别为“330kV 李麻 I 线、330kV 李麻 II 线”。西宁—南川 330kV 线路新建线路长度为 $0.113\text{km}+0.158\text{km}$ ，运行名称分别为“330kV 宁麻 I 线、330kV 宁麻 II 线”。

二、工程变动情况

本工程不涉及重大变动。

三、环境保护设施、环境保护措施落实情况

本工程按照环境影响报告书及批复文件提出的要求，落实了环境保护设施和环境保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合验收要求；固体废弃物得到妥善处置。


五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告书及批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，环保设施日常维护，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：



2021年9月16日

青海省西宁市麻岭（南川）330 千伏输变电工程竣工环境保护验收会议

验收组成员签到表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组 长	孙同华	中国电子工程设计院有限公司	高工	孙同华
成 员	张欣	西藏电力设计院有限公司	高工	张欣
	王义雄	中南电力设计院有限公司	高工	王义雄
	李永红	国网青海电力公司科技处	高工	李永红
	马明瑞	国网青海电力公司	高工	马明瑞
	马明瑞	国网青海电力公司检修公司	工程师	马明瑞
	马明瑞	国网青海经研院	工程师	马明瑞
	马明瑞	国网青海电力公司建设分公司	工程师	马明瑞
	张欣	长源电力	专责	张欣
	张金祥	青海电力设计院	工程师	张金祥
	惠冬冬	国网青海电力建设公司	工程师	惠冬冬
	张结明	青海智鑫监理有限公司	~ ~	张结明
	孙希进	西藏电力设计院有限公司	工程师	孙希进